



Station d'épuration de MERY SUR SEINE (10)

Maître d'ouvrage : Commune

Maître d'œuvre : SDDEA

Capacité : 2 500 EH

Montant total des travaux : 982 421 € HT

Mise en service : 2007



Données techniques

Débits traités

50 m³/h

375 m³/j

Charges traitées

DCO : 275 kg/j

DBO : 150 kg/j

MES : 225 kg/j

NGL : 38 kg/j

PT : 10 kg/j

Normes de rejet

DCO : 125 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 35 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : 2 mg/l