



Station d'épuration de MESNIL SOUS JUMIEGES (76)

Maître d'ouvrage : SIAEPA de Mesnil sous
Jumièges

Maître d'œuvre : DDAF de la Seine Maritime

Capacité : 1 200 EH

Montant total des travaux : 503 400 € HT

Mise en service : 2001



Données techniques

Débits traités

57 m³/h

240 m³/j

Charges traitées

DCO : 171 kg/j

DBO : 86 kg/j

MES : 131 kg/j

NGL : 20 kg/j

PT : 6 kg/j

Normes de rejet

DCO : 90 mg/l

DBO : 35 mg/l

MES : 30 mg/l

NGL : 25 mg/l

PT : mg/l