



## Station d'épuration de Duisans (62)

**Maître d'ouvrage :** Communauté de Communes du Val du Gy  
**Maître d'œuvre :** Gaudriot Arras

**Capacité :** 5000 EH

**Montant total des travaux :** 1 250 000 €

**Mise en service :** 2004



### *Données techniques*

#### **Débits traités**

63 m<sup>3</sup>/h

605 m<sup>3</sup>/j

#### **Charges traitées**

DCO : 660 kg/j

DBO : 297 kg/j

MES : 385 kg/j

NGL : 66 kg/j

PT : 16,5 kg/j

#### **Normes rejet**

DCO : 125 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 35 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : 2 mg/l