



WANGNER
Assainissement

Station d'épuration de Feillens (Ain)



Maître d'ouvrage : Commune

Maître d'œuvre : DDE de l'Ain

Capacité : 11 000 eh

Montant total des travaux : 1 876 100 € HT

Mise en service : 2004



Données techniques

Débits traités

180 m³/h

1 600 m³/j

Charges traitées

DCO : 1 385 kg/j

DBO : 720 kg/j

MES : 400 kg/j

NGL : 88 kg/j

PT : 24 kg/j

Normes de rejet

DCO : 90 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 30 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : 2 mg/l